PROJEKTOWANE WYBICIE POD OKIENNIKA (1,5cm)

WYBICIE OTWORU OKIENNEGO 120x180 cm

2L-19/N-150

1.33 | 1,33 | 20 °C | 742kW

1.32 | 1,32 | 20 °C | 2036W

1.31 | 1,31 | 20 °C | 53kW

1.30 | 1,30 | 20 °C | 2036W

1.29 | 1,29 | 20 °C | 534W

1.29a | 1,29a | 20 °C | 237kW

1.28 | 1,28 | 20 °C | 2036W

1.27 | 1,27 | 20 °C | 372W

1.27 | 1,27 | 20 °C | 12689W

1.26 | 1,26 | 20 °C | 372W

1.25 | 1,25 | 20 °C | 837W

1.24 | 1,24 | 20 °C | 418W

1.23 | 1,23 | 20 °C | 1837W

1.22 | 1,22 | 20 °C | 1139W

1.21

1.20 | 1,20 | 20 °C | 1196W

1.19 | 1,19 | 20 °C | 915W

1.18 | 1,18 | 20 °C | 915W

1.17 | 1,17 | 20 °C | 1843W

1.16 | 1,16 | 20 °C | 490W

1.15 | 1,15 | 20 °C | 778W

1.14 | 1,14 | 20 °C | 784W

1.13 | 1,13 | 20 °C | 1139W

1.12 | 1,12 | 20 °C | 1139W

1.11 | 1,11 | 20 °C | 797W

1.10 | 1,10 | 20 °C | 474W

1.09 | 1,09 | 20 °C | 239W

1.08 | 1,08 | 20 °C | 2903W

1.07

1.06 | 1,06 | 20 °C | 2604W

1.05 | 1,05 | 20 °C | 536W

1.04 | 1,04 | 20 °C | 478W

1.03 | 1,03 | 20 °C | 445W

1.02 | 1,02 | 20 °C | 938W

1.34

1.35

1.36 | 1,36 | 20 °C | 715W

1.37 | 1,37 | 20 °C | 592W

1.38 | 1,38 | 20 °C | 356W

1.39 | 1,39 | 20 °C | 1139W

1.40 | 1,40 | 20 °C | 356W

1.40 | 1,40 | 20 °C | 1139W

1.41 | 1,41 | 20 °C | 1125W

1.42 | 1,42 | 18 °C | 17481W

1.43 | 1,43 | 20 °C | 1139W

1.43.1 | 1,43.1 | 20 °C | 227W

1.43.2

1.43.3

1.43.4

1.43.5 | 1,43.5 | 20 °C | 827W

1.43.6 | 1,43.6 | 20 °C | 836W

1.43.7 | 1,43.7 | 20 °C | 241W

56+11

U=0,18

LEGEND:
instalacja co z rur stalowych
instalacja co z rur stalowych pod otynk
grzejnik płytowy
pion co z rur stalowych

lowalczyk	BIURO OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ I PROJEKTOWANIA			
	64-610 LESZNO UL. FABRYCZNA 19A/1B TEL./FAX 65 52 45 45 NIP 698-000-00-00			
PRZEDMIOT OPRACOWANIA	REMONT I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W KOLUSZKACH			
	95-040 KOLUSZKI UL. ZAGAJNIKOWA 12 DZ. NR EWID. 180 OBRĘB 4			
INWESTOR	GMINA KOLUSZKI			NR RYSUNKU
	95-040 KOLUSZKI UL. 11 LISTOPADA 65			S2
TEMAT RYSUNKU	INSTALACJA CO RZUT PARTERU			SKALA
AUTOR OPRACOWANIA	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	1:100
PROJEKTOWAŁ	Inż Paweł Bahrzalik	Upr.bud. do projektowania bez ograniczeń w spec.sanit. LUB/0028/PWOS/05		DATA
SPRAWDZIŁ	mgr Inż Krzysztof Kaczała	Upr.bud. do projektowania bez ograniczeń w spec.sanit. LUB/0057/PWOS/05		
BRANŻA	SANITARNA			07.2015
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY			