KOLUSZKI
zawsze w centrum

Koluszki, dnia 30 lipca 2015 r.

Wyjaśnienia nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Nr sprawy: GIZ 271.55. (41). 2015

Dotyczy: przetargu nieograniczonego z dnia 10 sierpnia 2015, na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy 3 Maja i w ulicy Paderewskiego w Koluszkach wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi. Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 24.07.2015 r. pod numerem 110107–2015;

Gmina Koluszki z siedzibą w Koluszkach przy ul.11 Listopada 65 informuje, że otrzymała zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na które udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga na w/w. zadaniu, zastosowanie rur i kształtek kamionkowych kielichowych glazurowanych DN200 mm systemu C z uszczelką EPDM, produkowanych zgodnie z normą PN EN 295.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zastosowania rur i kształtek kamionkowych kielichowych, wewnątrz lub obustronnie glazurowanych, systemu połączeń typu C, klasy 160, o wytrzymałości min. 40 kN/m, produkowanych zgodnie z normą PN EN 295.

Pytanie 2

Czy zamawiający na przedmiotowej inwestycji w celu minimalizacji liczby złączy wymaga zastosowania rur kamionkowych w odcinkach 2,5 m.

Odpowiedź: Nie jest to wymóg konieczny.

Powyższe informacje stają się częścią S.I.W.Z. zostają opublikowane na stronie internetowej, na której opublikowana jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i są dla Wykonawców wiążące.

z up. BURMISTRZA
mgr Beata Kusiak
Sekretarz Gminy

SEKTOR
zamówień publicznych
r Marek Borowiński