



KOLUSZKI
zawsze w centrum

Koluszki, dnia 16 luty 2015 roku

Zaproszenie do złożenia oferty na

„Zakup i dostawę 50 sztuk lamp oświetlenia ulicznego wraz z wysięgnikami”.

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Koluszki zwana dalej „Zamawiającym”.

Adres, siedziba: Urząd Miejski w Koluszkach ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki.

Tel. 44 725 67 00, fax 44 714 58 15, NIP 728-24-71-753, REGON 590648362.

II. Tryb zamówienia:

Do niniejszego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 poz. 423, ponieważ wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000, 00 euro.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 50 sztuk energooszczędnych lamp oświetlenia ulicznego wraz z wysięgnikami.

IV. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:

1. lampa typu OUS o mocy 70 W – energooszczędna

- źródło światła- żywotność 10.000 godz.

- oprawa oświetlenia ulicznego,

- haki – 2 sztuki do każdej lampy

- przewody zasilające – 4 m na jedną lampę,

- bezpiecznik (wkładka + gniazdo)

2. Opis parametrów użytkowych, technicznych i wysięgników stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zamówienia

V. Termin wykonania zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do 30 marca 2015 roku.

VI. Kryteria oceny oferty:

1. Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną, która spełnia wszystkie wymagania zawarte w niniejszym zaproszeniu.

2. Z Wykonawcą, który zaoferował najniższą cenę zostanie zawarta umowa, której istotne postanowienia zawiera załącznik nr 2 do niniejszego postępowania.

3. Nie dopuszcza się możliwości waloryzacji ceny ofertowej w trakcie trwania umowy.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty Wykonawcy poniesione w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na piśmie w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści oraz powinna być zszyta bądź spięta.

3. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony

- w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.
4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 5. W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.
 6. Każdy Wykonawca składa tylko jedną ofertę, w jednym egzemplarzu.
 7. Postępowanie prowadzi się w języku polskim.
 8. Wszystkie załączniki do niniejszej dokumentacji stanowią jej integralną część.
 9. Data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiającego będą odnotowane na kopercie jako oficjalny termin złożenia oferty.
 10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w kopercie oznakowanej w następujący sposób:

Urząd Miejski ul. 11 Listopada 65, 95 - 040 Koluszki
Oferta na:

„Zakup i dostawę 50 sztuk lamp oświetlenia ulicznego wraz z wysięgnikami”.

„Nie otwierać przed dniem 02 marca 2015 r. do godz. 10:00”

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

VIII. Termin oraz miejsce składania ofert:

1. Oferty należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 65 w godzinach 8:00 – 16:00 (we wtorek w godz. 8:00 – 17:00, w piątki w godzinach 8:00 – 15:00) nie później niż do dnia 02 marca 2015 roku do godziny 9:45.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02 marca 2015 roku o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 65 w sali nr 204 (II piętro).
3. Otwarcie ofert jest jawne.

IX. Zawartość oferty:

1. Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1.
2. Aktualny wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (ww dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy- jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.

X. Podstawa prawna:


W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zaproszeniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego.


XI. Postanowienia końcowe:

1. Osobami upoważnionymi do kontaktu z oferentami z ramienia Urzędu Miejskiego w Koluszkach są: Iwona Jałmużna tel. (44) 725-67-75, fax (044) 714-58-15, e-mail: drogi@koluszki.pl, Eugeniusz Jóźwik tel. 44 725-67-45
2. Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:
3. Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1.
4. Istotne postanowienia umowne – załącznik nr 2.


BURMISTRZ



Zatwierdził
mgr Waldemar Ciałak



Doradca ds. Inwestycji
i Rozwoju Gospodarczego



Mateusz Karwowski

Zamawiający: Gmina Koluszki
ul. 11 Listopada 65
95 - 040 Koluszki

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa i adres Wykonawcy: _____

NIP: _____

Numer telefonu: _____

Numer faksu: _____

e-mail: _____

Oferujemy przeprowadzenie zadania na
„Zakup i dostawę 50 sztuk lamp oświetlenia ulicznego wraz z wysięgnikami”.
za cenę:

Cena netto _____

słownie _____

Podatek VAT _____

słownie _____

Cena brutto _____

słownie _____

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogólnymi warunkami zamówienia, nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

Dnia _____

Podpis Wykonawcy (osoby uprawnionej)

Umowa nr

zawarta w dniu pomiędzy:

Gminą Koluszki z siedzibą w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 65,
NIP 728 – 24 - 71 - 753 reprezentowaną przez:
Burmistrza Koluszek – Pana Waldemara Chałata
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Bogusławy Kubicz
zwaną dalej „Kupującym”
a

Firmą.....
.....
reprezentowanym przez:
.....
zwaną dalej „Sprzedającym”

§1

Na podstawie art. 4 pkt. 8 do niniejszej umowy nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami)

§2

1. Przedmiotem umowy jest zakup wraz z dostawą 50 sztuk lamp oświetlenia ulicznego wraz z wyięgnikami
2. Integralną częścią umowy stanowi Oferta Sprzedającego – załącznik nr 1 do umowy.

§3

1. Wartość umowy **netto** wynosi: **zł**
(słownie:)
2. Wartość umowy **brutto** wynosi: **zł**
(słownie:)
3. Należność zostanie uregulowana ze środków budżetowych Gminy Koluszki:
Dział 900, Rozdział 90015 § 4210

§4

Termin wykonania umowy do **30.03.2015 r.**

§5

Warunki dostawy:

1. Miejsce realizacji: dostawa do Zakładu Usług Komunalnych z/s w Koluszkach przy ul. Mickiewicza 4.
2. Miejsce dostawy jest jednocześnie miejscem spełnienia świadczenia.
3. Transport na koszt i zlecenie Sprzedającego.

§6

Płatność:

Przelewem po dostawie w terminie 21 dni od daty dostawy i otrzymania prawidłowo wystawionego oryginału faktury VAT.

§7

Reklamacje:

W przypadku stwierdzenia niezgodności dostawy pod względem: jakości, ilości lub przedmiotowości, Kupujący wstrzyma zapłatę faktury.

§8

1. W razie zwłoki w wykonaniu obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy oraz zwłoki związanej z usunięciem stwierdzonych wad i usterek po wyznaczonym przez strony terminie, Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 1 % liczoną od kwoty wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 30 % wartości umowy netto.
2. Strona odstępująca od umowy zapłaci drugiej stronie kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od drugiej strony w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto.
3. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wystawionych faktur za wykonane roboty.
4. W przypadku, gdy kary umowne przewidziane w niniejszej umowie nie pokryją w całości wyrządzonej szkody przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kary umownej.

§9

Sprzedający powinien udzielić 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone oprawy oświetlenia ulicznego wraz z wysięgnikami.

§10

1. Wszelkie sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy sąd powszechny.
2. Sprawy nieuregulowane niniejszą umową rozpatrywane będą zgodnie z Kodeksem cywilnym.

§11

Każda zmiana treści umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron, wyrażoną na piśmie.

§12

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz dla Sprzedającego i dwa egzemplarze dla Kupującego.

Kupujący:

Sprzedający:

kontrasygnata Skarbnika Gminy

Załącznik nr 3

Źródła światła i oprawy

Dla oświetlenia ulicznego stosować źródła światła i oprawy spełniające wymagania PN-EN 60598-2-3; 2002 oraz PN-EN 60061-1:2001

Minimalne wymagane parametry techniczne dla opraw i źródeł światła:

1. Parametry użytkowe:

- korpus (obudowa) oprawy musi być wykonany z odlewu aluminium w wersji jedno lub dwu komorowej,
- klosz ochraniający źródło światła musi być wykonany z materiału odpornego na uderzenia – współczynnik IK – 10 lub wyższy,
- odbłyśnik oprawy musi być wykonany z aluminium jako jednoczęściowy,
- oprawy oświetlenia ulicznego muszą posiadać regulację rozsyłu optycznego poprzez regulację źródeł światła względem odbłyśnika, lub odbłyśnika względem źródła światła dając możliwość regulacji w co najmniej 3 oznaczonych pozycjach, lub poprzez uchwyt regulacyjny w zakresie co najmniej 20 stopni,
- oprawka źródła światła wykonana z porcelany – nie dopuszcza się stosowanie oprawek z tworzyw sztucznych,
- klips zamykający klosz wykonany ze stali nierdzewnej lub aluminium, - układ zapłonowy oprawy musi być demontowany z oprawy bez użycia narzędzi,
- oprawy oświetlenia drogowego muszą być wyposażone w system mikrowentylacji zapewniający „oddychanie oprawy”,
- nie dopuszcza się stosowania opraw oświetleniowych, w których układ zapłonowy jest mocowany do płyty z tworzywa sztucznego,
- średnia trwałość źródeł światła opraw ulicznych, potwierdzona w karcie katalogowej produktu, powinna być na poziomie minimum 22.000 godzin świecenia dla uszkodzeń nie większych niż 20%,
- zastosować w oprawach źródła światła o strumieniu świetlnym, tzn: źródło 70 W – co najmniej 6.600 Lm, źródła światła muszą być tego samego producenta.

2. Parametry techniczne

- stopień szczelności dla opraw dwukomorowych min. IP 66 dla komory optycznej i min. IP 66 dla komory osprzętu, a dla opraw jednokomorowych min. IP dla całej oprawy oświetlenia ulicznego,
- oprawy oświetlenia ulicznego muszą być wykonane i dostarczone w II klasie ochrony w zakresie ochrony przeciw porażeniowej,
- oprawy oświetlenia ulicznego muszą być przystosowane do zasilania napięciem 230 V, 50 Hz,
- regulator, który zapewnia w godzinach zmniejszonego natężenia ruchu obniżenie poboru mocy o ok.40% (wartość strumienia świetlnego uzależniona od poziomu poboru mocy)

3. Wysiężniki

- wysięgniki powinny być wykonane z rur stalowych bez szwu o znaku R 35 i średnicy zewnętrznej 50 mm.
- grubość ścianki rury nie powinna być mniejsza niż 2,9 mm.
- wymiary wysięgników 0,5 m/0,5 m przy czym pierwsza liczba określa długość części pionowej wysięgnika, a druga długość części poziomej wysięgnika,
- kąt ugięcia wysięgnika ok. 10°
- wysięgniki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe.

4. Tabliczka bezpiecznikowa – zaciskowa np.typu BZO do linii gołych aluminiowych (nie dopuszcza się porcelanowych)

4.

5.Przewód – YDYp 3 x 2,5 mm² - 200 mb.

6.Haki stalowe do wysięgników słupowych zabezpieczone przed korozją poprzez ocynkowanie ogniowe wraz z nakrętkami o podkładkach w ilości:

- długość 220 mm – 20 kpl.

- długość 265 mm – 30 kpl

7. Zaciski prądowe aluminiowe – 100 kpl.