



Koluszki, dnia 10 lipca 2018 r.



Wyjaśnienia nr 2 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia
Zmiana terminu składania ofert.

Nr sprawy: GIZ 271. 68. (44). 2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego z dnia 12 lipca 2018 r. na „Budowę rozproszonego systemu oczyszczania ścieków w gminie Koluszki”.
Ogłoszenie zostało opublikowane na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 27 czerwca 2018 r. pod numerem 579882 - N - 2018.

Gmina Koluszki z siedzibą w Koluszkach przy ul.11 Listopada 65 informuje, że otrzymała zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Prosimy o wyjaśnienie czy zakres robót obejmuje dostarczenie mapek d/c lokalizacyjnych, czy wykonanie map do celów projektowych. Zgodnie z przepisami prawa przydomowe oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m³/d są tylko na zgłoszenie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dostarczenie mapek d/c lokalizacyjnych, a w przypadku gdy konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę należy wykonać mapy do celów projektowych.

Pytanie 2

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie wymagał wykonania nowych badań geologicznych gruntu, gdyż w załączonym zestawieniu PBOŚ do realizacji w Gminie Koluszki zostały określone warunki gruntowe.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał dokumentację geotechniczną i ocenił warunki hydrogeologiczne dla każdej lokalizacji oczyszczalni oraz dokonał badań geologicznych terenu inwestycji.

Pytanie 3

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza oczyszczalnie równoważne ze zbiornikami wykonanymi z polietylenu z możliwością przykrycia warstw gruntu 1,5 m, która w zupełności wystarczy na potrzeby takiego zadania i budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie zbiornika wykonanego z polietylenu pod warunkiem, że zbiorniki te będą posiadały parametry techniczno- funkcjonalno - użytkowe nie gorsze niż założenia zawarte w Programie Funkcjonalno - Użytkowym. Wytrzymałość zbiornika polietylenowego powinna być nie gorsza niż zbiornika monolitycznego wykonanego z żywicy poliestrowej i Wykonawca powinien załączyć stosowne certyfikaty oraz badania.

Uwaga:

Gmina Koluszki informuje, że w: ogłoszeniu o zamówieniu, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Programie Funkcjonalno - Użytkowym jest błąd, ponieważ w pozycji nr 7 zestawienia przydomowych oczyszczalni (w miejscowości Gałków Parcela nr 17), powinna być zamontowana przydomowa oczyszczalnia do 5 osób, zamiast błędnie wpisanej oczyszczalni ścieków do 25 osób.

W związku z powyższym zamawiający we wszystkich dokumentach dokonuje powyższej zmiany..

Łącznie do wykonania jest 9 oczyszczalni, z czego:


- a) 5 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie od 1 do 5 osób,
- b) 2 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie od 6 do 10 osób,
- c) 1 szt. oczyszczalni obsługującej gospodarstwo domowe od 11 do 15 osób,
- d) 1 szt. oczyszczalni obsługującej gospodarstwo domowe od 16 do 25 osób.

W związku z powyższym Gmina Koluszki informuje, że termin składania ofert przetargowych zostaje przesunięty i upływa w dniu 18 lipca 2018 r. o godzinie 09.30, a otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 lipca 2018 r. o godzinie 09.40.

Ważność pozostałych dokumentów załączonych do oferty przetargowej przyjmuje się licząc, że termin składania ofert upływa w dniu 18 lipca 2018 r. o godzinie 09:30.

Powyższe informacje stają się częścią S.I.W.Z. zostają opublikowane na stronie internetowej, na której opublikowana jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia są dla Wykonawców wiążące.

z up. BURMISTRZA



mgr Beata Kusiałk-Stanisławska
Sekretarz Gminy

INSPEKTOR
d/s zamówień publicznych
mgr Marek Berowski

Stanowisko do spraw inwestycji
mgr inż. Michał Adamusiak