



KOLUSZKI
zawsze w centrum

Koluszki
01.10.2015 r.

Znak sprawy: **GIZ.271.67.(51).2015**

URZĄD MIEJSKI w KOLUSZKACH
95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 65
IP 728-24-71-753 REGON 590648362

- 1 -

WYKONAWCY

UCZESTNICZĄCY W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na remont i termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 ze zm.) zamawiający udziela wyjaśnień na pytania zadane przez wykonawców:

Pytanie nr 1

Zamawiający w SIWZ w pkt. VI wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie należy dostarczyć Zamawiającemu w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w pkt. nr 4 jest zapis, że należy dołączyć kosztorysy ofertowe. Proszę o określenie w jakiej formie mają być przygotowane kosztorysy uproszczonej czy szczegółowej? Proszę o informację czy kosztorysy mają być przygotowane dla wszystkich trzech branż osobno? Czy branża budowlana może zawierać również ins. elektryczne tzn. wykonanie inst. odgromowej na budynku.

Odpowiedź:

Na etapie składania ofert zamawiający wymaga kosztorysów ofertowych uproszczonych. Natomiast przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany będzie do przedłożenia zamawiającemu kosztorysów opracowanych metodą szczegółową, zgodnie z zapisami SIWZ w pkt. XIV pkt.5. Zamawiający zaleca aby kosztorysy dla poszczególnych branż wykonane zostały odrębnie.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wymaga od oferenta zastosowania wyłącznie systemowych materiałów ociepleniowych posiadających pełną aprobatę techniczną, czy też dopuszcza zastosowanie materiałów dopuszczonych na rynek, takich które nie stanowią jednego systemu dociepleń?

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem Zamawiający wymaga od oferenta zastosowania wyłącznie systemowych materiałów ociepleniowych posiadających pełną aprobatę techniczną.

Pytanie nr 3

Czy zastosowany system musi posiadać kompletne badania ogniowe, badania zapewniające bezpieczeństwo ludzi?

Urząd Miejski w Koluszkach

ul. 11 Listopada 65
95-040 Koluszki
um@koluszki.pl
www.koluszki.pl

tel.: 44 725 67 00, 10
fax: 44 714 58 15
NIP- 728 - 24 - 71 - 753
REGON - 590648362



Koluszki
01.10.2015 r.

KOLUSZKI
zawsze w centrum

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 4

Prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę przedmiarów zgodnie ze stanem faktycznym. Czy wyraża zgodę na zmianę obmiarów i dopisanie dodatkowych pozycji?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 5

Prosimy o zamieszczenie czytelnych rzutów instalacji c. o. Z uwagi na opisy grzejników wytłuszczonym drukiem na rys. nie są czytelne typy, dotyczy rys. S2 (rzut parteru), S3 (rzut 1 piętra), S4 (rzut 2 piętra).

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej czytelne rzuty instalacji c. o.

Pytanie nr 6

Prosimy o udostępnienie kart doborowych central wentylacyjnych. Brak uniemożliwia poprawną wycenę central wentylacyjnych (zbyt mało danych w projekcie).

Odpowiedź:

Zamawiający podaje dodatkowe minimalne dane techniczne dotyczące central wentylacyjnych ujętych w dokumentacji projektowej.

N1.22 Centrala podwieszana wentylacyjna o wydajności 1800m³/h, spręż 400Pa z nagrzewnicą wodną 80/60 o mocy 26,1kW , krzyżowym wymiennikiem ciepła (sprawność 59%) oraz automatyką sterującą pracą centrali.

N2.15 Centrala podwieszana o całkowitym wydatku 900m³/h, spręż 400Pa wyposażona w nagrzewnicę wodną 80/60 o mocy 5,1kW , krzyżowy wymiennik ciepła (sprawność odzysku energii 42%) oraz automatykę sterującą pracą centrali.


Powyższe informacje stają się częścią SIWZ, zostają opublikowane na stronie internetowej, na której opublikowana jest specyfikacja i są dla Wykonawców wiążące.

Urząd Miejski w Koluszkach

ul. 11 Listopada 65
95-040 Koluszki
um@koluszki.pl
www.koluszki.pl

tel.: 44 725 67 00, 10
fax: 44 714 58 15
NIP- 728 - 24 - 71 - 753
REGON - 590648362

z up. **BURMISTRZA**


mgr **Beata Kusiak**
Sekretarz Gminy

