KOLUSZKI
zawsze w centrum

Koluszki, dnia 29 lipca 2015 r.

Wyjaśnienia nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Nr sprawy: GIZ 271.55. (41). 2015

Dotyczy: przetargu nieograniczonego z dnia 10 sierpnia 2015, na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy 3 Maja i w ulicy Paderewskiego w Koluszkach wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi, Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 24.07.2015 r. pod numerem 110107 – 2015;

Gmina Koluszki z siedzibą w Koluszkach przy ul.11 Listopada 65 informuje, że otrzymała zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na które udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1
Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN 1000 (o średnicy wewnętrznej 1000) jako równoważne do studzienek betonowych DN 1200 których średnica wewnętrzna wynosi 1000. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność, więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe.
Odpowiedź: Studzienki betonowe DN 1200 mają średnicę wewnętrzną 1200 mm. Zastosowanie studzienki z tworzywa sztucznego o średnicy wewnętrznej DN 1000 zdaniem Zamawiającego nie jest rozwiązaniem równoważnym do zaprojektowanej studzienki betonowej DN 1200 o średnicy wewnętrznej 1200 mm.

Powyższe informacje stają się częścią S.I.W.Z. zostają opublikowane na stronie internetowej, na której opublikowana jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i są dla Wykonawców wiążące.

z up. BURMISTRZA
mgr Beata Kusiak
Sekretarz Gminy

INSPEKTOR
d/s zamówień publicznych
mgr Marek Borowiński