

*załącznik nr 7*

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo  
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  
95-040 Koluszki, ul. Mickiewicza 4  
REGON 100184847, NIP 7282610232  
Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi  
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego  
Numer KRS: 0000257956  
Kapitał zakładowy: 42 402 000,00 zł  
141 044 714 65 54 044 714 65 54

Koluszki dn. 12.09.2016 r.

Urząd Miejski w Koluszkach  
ul. 11 Listopada 65  
95-040 Koluszki

**WARUNKI TECHNICZNE NR 104/09/2016**  
do przebudowy sieci wodociągowej w ulicy Polnej w Koluszkach.

Na podstawie § 17 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (zwany dalej „Regulaminem” Dz.Urz. Woj. Łódzkiego Nr 319, poz. 2675 z dnia 28 października 2009 r.) Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koluszkach ul. Mickiewicza 4 informuje, że przebudowę sieci wodociągowej w ulicy Polnej w Koluszkach należy projektować według następujących zasad:

**I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA.**

1. Wpięcie od ul. 3 Maja w istniejący trójnik poprzez zasuwę  $\varnothing$  DN 400
2. Na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Żwirki:
  - wymiana sieci  $\varnothing$  400 żeliwo na  $\varnothing$  400 PEHD – w śladzie od ul. 3 Maja do ul. Żwirki wraz z przepięciem istniejących przyłączy wod.
  - likwidacja sieci  $\varnothing$  100 i przepięcie istn. przył. wod. na wodociąg  $\varnothing$  400 PEHD
  - wyprowadzenie z pasa drogowego odcinka sieci  $\varnothing$  110 PEHD poprzez węzeł i spięcie sieci w ul. Łąkowej (oraz wymiana sieci wod.  $\varnothing$  150 azbest na  $\varnothing$  110 PEHD w ul. Łąkowej)
  - spięcie poprzez węzeł sieci z ul. Lotniczą i ul. Żwirki
3. Na odcinku od ul. Żwirki do węzła SUW Koluszki:
  - wymiana w śladzie sieci  $\varnothing$  500 żeliwo na  $\varnothing$  500 PEHD
  - wybudowanie w granicy pasa drogowego przyłączy wodociągowych do dz. nr 24/2, 23/4
  - wymiana węzłów przy SUW Koluszki wraz z wyprowadzeniem z pasa drogi w stronę SUW odcinka sieci  $\varnothing$  500 żeliwo na  $\varnothing$  500 PEHD
4. Na odcinku od węzła SUW do ul. Natolińskiej:
  - wymiana sieci  $\varnothing$  500 żeliwo i  $\varnothing$  250 żeliwo na  $\varnothing$  400 PEHD wraz z węzłami w ul. Zagajnikowej i ul. Natolińskiej i przepięcia istniejących przył. wod. oraz wybudowanie przyłączy wod. w granicy pasa drogowego do dz. nr 193 – 2 szt.
5. Na odcinku od węzła ul. Natolińska do ul. Próchnika:
  - wodociągi  $\varnothing$  400 i  $\varnothing$  200 pozostają bez zmian
6. Na odcinku od ul. Próchnika do ul. Zielonej:
  - likwidacja sieci  $\varnothing$  110 w ul. Polnej od ul. Próchnika do ul. Dąbrowskiego i ul. Zielonej
  - wymiana  $\varnothing$  200 na  $\varnothing$  400 PEHD od ul. Dąbrowskiego do nowoprojektowanego węzła w ul. Zielonej
  - przepięcie poprzez węzły do projektowanej sieci  $\varnothing$  400 PEHD sieci w ul. Dąbrowskiego i ul. Zielonej (do nowoprojektowanej sieci o zwiększonej średnicy do zasilania Strefy Ekonomicznej)
7. Zapewnić zgodnie z zaleceniami normy dotyczącej przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę lokalizację hydrantów ppoż. na projektowanych lub przebudowywanych wodociągach.
8. Ciśnienie w sieci wodociągowej w rejonie miejsca włączenia ok. 0,3 MPa.

**Uwagi:**

Prace wykonywać poza sezonem letnim, ponieważ są to główne magistrale zasilające sieć wodociągową miasta Koluszki.

Preferowana odkrywkowa metoda wymiany w/w sieci.

Średnice wymienianej sieci poprzez obliczeniami.

**II. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO.**

1. Do budowy sieci wodociągowej zaleca się stosowanie rur PEHD odpowiednio oznakowanych taśmą ostrzegawczo- lokalizacyjną oraz zasuw klinowych z miękkim uszczelnieniem oraz pozostała armatura (żeliwo sferoidalne) potwierdzone odpowiednimi aprobatami technicznymi wyrobu.

### III. INFORMACJE FORMALNO – PRAWNE.

1. Budowa sieci wodociągowej wymaga sporządzenia projektu technicznego na aktualnej mapie sytuacyjnej do celów projektowych.
2. W przypadku, gdy po wydaniu niniejszych warunków zaistnieje ryzyko kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, KPGK Sp. z o.o. w Koluszkach informuje, że należy złożyć przez inwestora lub projektanta do Starosty Łódzkiego Wschodniego wniosek o objęcie naradą koordynacyjną sytuowania projektowanej sieci wodociągowej. O sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Starostę.
3. Włączenie wybudowanej sieci wodociągowej do sieci wodociągowej może być wykonane przez właściciela sieci wodociągowej tj. KPGK Sp. z o.o. lub przez wykonawcę sieci tylko w obecności upoważnionego pracownika KPGK Sp. z o.o. (Wydział Wodociągowy, Koluszki ul. Polna 29, tel: 44 714 58 24)
4. Zgodnie z § 20 „Regulaminu” włączenie do sieci wodociągowej nastąpi po odbiorze końcowym stwierdzającym sprawność techniczną wybudowanej sieci wodociągowej. Odbioru końcowego dokonuje komisja w składzie: przedstawiciel właściciela sieci wodociągowej tj. KPGK Sp. z o.o., inwestor, wykonawca inwestycji. Przy odbiorze końcowym wykonawca inwestycji przedkłada następujące dokumenty: projekt budowlany sieci wodociągowej, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, aprobaty techniczne wbudowanych materiałów, protokół z próby szczelności, badania bakteriologiczne wody i badania wydajności hydrantów.

Data wydania: 13 .07.2016 r.

Termin ważności warunków przyłączenia: 2 lata od daty wydania.

Podpis Kierownika Wydziału Wodociągowego

~~KIEROWNIK~~  
~~Wydziału Wodociągowego~~  
mgr inż. Krzysztof Świerczyński