

Wyjaśnienia nr 1

dotyczące zapytania ofertowego na „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy i remontu pomieszczeń wewnętrznych w budynku użyteczności publicznej przy ul. Brzezińskiej 32 w Koluszkach w celu dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów”

Pytanie nr 1.

Dla budynków będzie niezbędna ekspertyza pożarowa; czy była wykonana? Jeśli nie, to należałoby zakres dokumentacji projektowej poszerzyć o tę ekspertyzę oraz dostosowanie budynku do jej zaleceń (oraz postanowienia Komendanta Wojewódzkiego).

Odpowiedź:

Dla budynków nie była wykonywana ekspertyza pożarowa. Jeżeli zachodzi taka konieczność to należy to uwzględnić w realizacji zamówienia.

Pytanie nr 2.

W związku z powyższym, budynek zapewne (zgodnie z naszym dotychczasowym doświadczeniem) trzeba będzie wyposażyć w instalację sygnalizacji pożarowej i oddymiania klatek schodowych.

Odpowiedź:

Zamówienie dotyczy dostosowania obiektu do wymogów p-poż. Jeżeli zachodzi taka konieczność to sygnalizację pożarową i oddymianie klatek schodowych należy uwzględnić w dokumentacji projektowej. Zgodnie z zapisami postępowania dokumentację należy uzgodnić z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych.

Pytanie nr 3.

Czy zaprojektowanie instalacji wodnej i cwu oznacza zaprojektowanie wewnętrznej instalacji od istniejącego węzła ciepłego lub kotłowni? Czy instalacja centralnego ogrzewania jest poza opracowaniem?

Odpowiedź:

W przedmiotowym budynku jest zaplanowane wykonanie nowej kotłowni wraz z nową instalacją centralnego ogrzewania na które jest już gotowa dokumentacja. W ramach postępowania należy zaprojektować całą instalację ciepłej i zimnej wody użytkowej wraz z cyrkulacją z kotłowni.

Dyrektor Wydziału Inwestycji
i Rozwoju Gospodarczego

Mateusz Karwowski
Urząd Miejski w Koluszkach

ul. 11 Listopada 65
95-040 Koluszki
um@koluszki.pl
www.koluszki.pl

tel.: 44 725 67 00, 10
fax: 44 714 58 15
NIP- 728 - 24 - 71 - 753
REGON - 590648362

Stanowisko do spraw inwestycji

Michał Adamusiak
mgr inż. Michał Adamusiak