



Koluszki
30.03.2015 r.

KOLUSZKI
zawsze w centrum

Znak sprawy: GIZ.271.8.(6).2014

Urząd Miejski w Koluszkach
95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 65
tel. 728-24-71-753 REGON 590648362
» | «

WYKONAWCY
uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w os. Łódzkie II w Koluszkach oraz w obrębie wsi Żakowice w ulicach objętych Planem Aglomeracji Koluszki.

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zamawiający modyfikuje odpowiedź na pytanie nr 10 z dnia 27.03.2015 r. oraz przedmiary robót w następujący sposób:

1. Odpowiedź na pytanie nr 10 z dnia 27.03.2015 r.

jest:

Do wyceny przewodów tłocznych na odcinku przepompownia P2 – studnia rozprężna, tłocznia P1 – studnia rozprężna, tłocznia P3 – studnia rozprężna, należy przyjąć rury ciśnieniowe z tworzywa o średnicach wskazanych w projekcie – materiał PE 100 SDR 11. Na przejściu w poprzek drogi wojewódzkiej – ul. Piotrkowska przewód tłoczny wykonać metodą bezwykopową w rurze tworzywowej do przewierć PE 100 RC SDR 11.

powinno być:

Do wyceny przewodów tłocznych na odcinku przepompownia P2 – studnia rozprężna, tłocznia P1 – studnia rozprężna, tłocznia P3 – studnia rozprężna, należy przyjąć rury ciśnieniowe z tworzywa o średnicach wskazanych w projekcie – materiał PE 100 SDR 17. Na przejściu w poprzek drogi wojewódzkiej – ul. Piotrkowska przewód tłoczny wykonać metodą bezwykopową w rurze tworzywowej do przewierć PE 100 RC SDR 11.

2. Załącznik 9D - Przedmiar robót (cz. 4)

poz. 27 – jest 6 powinno być 12

poz. 28 – jest 29 powinno być 30

poz. 70 – jest 42 powinno być 44

3. Załącznik 9E - Przedmiar robót (cz. 5)

poz. 21 – jest 33 powinno być 29

Powyższe informacje stają się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zostają opublikowane na stronie internetowej, na której opublikowana jest specyfikacja oraz są dla wykonawców wiążące.

z up. Burmistrza

mgr Beata Kusiak
Sekretarz Gminy