

Koluszki, dnia 14.03.2017 r



**KOLUSZKI**  
zawsze w centrum

Znak sprawy: **GIZ.271.17.(15).2017**

**URZĄD MIEJSKI W KOLUSZKACH**  
05-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 6  
IP 726-24-71-753 REGON 500627113

**WYKONAWCY  
UCZESTNICZĄCY W POSTĘPOWANIU**

***Dotyczy:** przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Ludowej, Kościuszki, Targowej i Rynek wraz z odtworzeniem pasa drogowego oraz remont sieci wodociągowej w ulicy Kościuszki w Koluszkach.*

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015. , poz.2164 z późniejszymi zmianami) zamawiający udziela wyjaśnień na pytania zadane przez wykonawców:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1200 jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie studzienek z tworzywa sztucznego średnicy DN1200 jako równoważnych do studzienek betonowych. Według opinii projektanta nie można porównywać studni betonowych ze studniami z tworzywa jako równoważnymi ze względu na konstrukcję i materiał do budowy studni. Zastosowanie studni betonowych wynika z warunków technicznych dla tej inwestycji. Elementy studni powinny być wykonane (wg normy PN-EN 206.)

**Powyższe informacje stają się częścią SIWZ, zostają opublikowane na stronie internetowej, na której opublikowana jest specyfikacja i są dla Wykonawców wiążące.**

z up. BURMISTRZA

*mgr Beata Kusiak*  
Sekretarz Gminy