

Koluszki, dnia 03.07.2019 r



Znak sprawy: GIZ.271.48.(20).2019

**WYKONAWCY
UCZESTNICZĄCY W POSTĘPOWANIU**

dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia budynku zajmowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2 i Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018., poz. 1986 ze zmianami) zamawiający udziela wyjaśnień na pytania zadane przez Wykonawców:

Pytanie nr 1


Czy Zamawiający zaakceptuje studnie betonowe fi 1000 o wodoszczelności W10 zabezpieczone hydroizolacją bitumiczną?

Odpowiedź:

Zamawiający zaakceptuje studnie betonowe fi 1000 o wodoszczelności W10 zabezpieczone hydroizolacją bitumiczną. Jednocześnie Zamawiający informuje, że anuluje odpowiedź na pytanie nr 1 w wyjaśnieniach z dnia 27 czerwca 2019 roku.

Powyższe informacje stają się częścią SIWZ, zostają opublikowane na stronie internetowej, na której opublikowana jest specyfikacja i są dla Wykonawców wiążące.

WZ BURMISTRZA


mgr inż. Krystyna Lewandowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA