



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Koluszki, dnia 13 kwietnia 2018 r.

Wyjaśnienia nr 1 do Specyfikacji  
Istotnych Warunków Zamówienia

Nr sprawy: GIZ 271. 48. (34). 2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie dwóch letnich napowietrznych basenów. Ogłoszenie zostało opublikowane na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 05 kwietnia 2018r. pod numerem 540795 - N -2018.

Gmina Koluszki z siedzibą w Koluszkach przy ul.11 Listopada 65 informuje, że otrzymała zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które udziela następujących odpowiedzi:

#### **Pytanie 1**

Czy zamawiający wyraża zgodę na zabudowę kilku basenów o łącznej powierzchni zgodnej z SIWZ? Przedstawione w PFU rozmiary basenów są niewykonalne z uwagi na ilości wody oraz późniejszą eksploatację. Zaproponowany w PFU system filtracyjny ma za mały wydatek, aby skutecznie oczyszczać wodę.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zabudowę kilku basenów o łącznej powierzchni zgodnej z SIWZ. Zaproponowane w PFU wymiary są wskazane jako minimalne. Zgodnie z zapisami ujętymi w załączniku nr 10 SIWZ Zamawiający dopuścił tolerancję ( zmniejszenie) powierzchni basenów do - 2 % powierzchni przyjętej w SIWZ. Baseny powinny być wyposażone w profesjonalny system filtracji dostosowany do obowiązujących przepisów w zakresie basenów użyteczności publicznej. Jednocześnie Wykonawca powinien zabezpieczyć lub obudować stację uzdatniania wody.

#### **Pytanie 2**

Z uwagi na konstrukcję, ilość wody oraz bezpieczeństwo użytkownika, Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie rozwiązania żarniennego, basenu o konstrukcji stalowej ?

**Odpowiedź:** Basen ma być wykonany zgodnie z PFU tj. o konstrukcji stalowej i folii basenowej.

#### **Pytanie 3**

W celu zagwarantowania szczelności basenu oraz odpowiednio równej płaszczyzny do czyszczenia dna pod basenami należy wykonać utwardzenie terenu z płyty żelbetowej. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie takiej podbudowy?

**Odpowiedź:** Tak. Zapisane jest to w załączniku nr 10 do SIWZ. Wykonawca powinien wyrównać i utwardzić teren pod baseny np. płytą żelbetową o grubości minimum 15 cm, lub zastosować inne równoważne rozwiązanie materiałowe utwardzenia terenu pod baseny.

#### **Pytanie 4**

Czy zamawiający przewiduje wykonanie przyłączy wody i enn do obsługi i eksploatacji basenów?

**Odpowiedź:** Sieć wodociągowa oraz sieć energii elektrycznej niskiego napięcia są w trakcie zlecenia wykonania w odrębnym przetargu nieograniczonym. Sieci będą przebiegały w pobliżu basenów. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania przyłączy wody i enn celem obsługi oraz eksploatacji basenów. W przypadku, gdy zająd okoliczności niezależne od Gminy Koluszki i do końca czerwca 2018 roku sieć wodociągowa lub sieć energii elektrycznej niskiego napięcia nie będzie wykonana, Wykonawca basenów w celu uruchomienia oraz eksploatacji basenów zobowiązany jest do doprowadzenia wody i energii elektrycznej poprzez wykonanie tymczasowego przyłącza poprowadzonego z istniejącej sieci wodociągowej lub elektrycznej znajdującej się obrębie planowanej inwestycji.

**Pytanie 5**

Czy maszynownia basenów musi być w pomieszczeniu zamkniętym ?

**Odpowiedź:** Tak. Maszynownia basenów powinna być obudowana lub zabezpieczona przed dostępem osób nieupoważnionych i dewastacją.

**Pytanie 6**

W jaki sposób ma być wykonany zrzut popłuczyn z czyszczenia basenu ?

**Odpowiedź:** W chwili obecnej kanalizacja nie jest przewidziana do wykonania. Wykonawca powinien zaproponować rozwiązanie i zapewnić zrzut wody w trakcie eksploatacji.

**Pytanie 7**

Czy lustro wody w celu ograniczenia strat ciepła oraz ochrony przed zanieczyszczeniami ma być chronione folią solarną?

**Odpowiedź:** Tak. Wykonawca powinien dostarczyć folię bąbelkową o grubości co najmniej 400 mikronów ze zwijarką ( rolką) celem ochrony basenów przed zanieczyszczeniami.

**Pytanie 8**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie schodów basenowych zamiast drabinek? Rozwiązanie bezpieczniejsze z punktu widzenia eksploatacji.

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający dopuszcza zastosowanie jako rozwiązania równoważnego schodów basenowych zamiast drabinek.

**Pytanie 9**

Co zamawiający rozumie przez słowo eksploatacja basenu ?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami ujętymi w załączniku nr 10 SIWZ Wykonawca w ramach czynności eksploatacyjnych zobowiązany jest do:

1) pierwszego napełnienie basenów wodą, zapewnienie środków do dezynfekcji na cały okres letni,

2) obsługi basenu w okresie letnim poprzez dbanie o czystość wody, czyszczenie basenów przez cały okres letni, a po pierwszym sezonie ( w miesiącu wrześniu 2018 r ) spuszczenie wody i złożenie basenów.

W zakres czynności eksploatacyjnych nie wchodzi: zapewnienie ratowników, dbanie o czystość terenów przyległych wokół basenów.

**Pytanie 10**

Z uwagi na to, iż baseny będą kąpieliskiem publicznym będą musiały zostać odebrane przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Łodzi. Proszę o informacje, czy Zamawiający wykona to we własnym zakresie?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami PFU pkt. 2.12 wszystkie badania, sprawdzenia, pomiary i odbiory są po stronie Wykonawcy.

**Pytanie 11**

W jakich godzinach ma być czynny kompleks basenowy?

**Odpowiedź:** W przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych, basen czynny będzie 7 dni w tygodniu po ok. 10 godzin / dziennie.

**Pytanie 12**

Czy ma być czynny do 31 sierpnia 2018 r. czy jeszcze we wrześniu?

**Odpowiedź:** Planowane jest, że basen będzie czynny do 31 sierpnia 2018 r. Będzie to uzależnione od panujących warunków atmosferycznych oraz od frekwencji na basenie.

**Pytanie 13**

Czy po stronie wykonawcy jest ogrodzenie kompleksu basenowego ?

**Odpowiedź:** Ogrodzenie kompleksu basenowego nie wchodzi w zakres niniejszego przetargu.

**Pytanie 14**

W jakim terminie inwestor planuje oddać do użytku projektowany: wodociąg, kanalizację i linię energetyczną ?

**Odpowiedź: Wodociąg i linia energetyczna są w trakcie wyboru wykonawcy i sieci te są planowane do wykonania w miesiącu czerwcu 2018 roku. Kanalizacja nie jest przewidziana do wykonania.**

**Pytanie 15**

Czy w okresie letniej eksploatacji obiekt będzie chroniony w czasie dostępnym dla ludności, czy będzie ochrona poza godzinami otwarcia kąpieliska ?

**Odpowiedź: W chwili obecnej planowany jest tylko monitoring wizyjny basenów i terenów przyległych.**


**Pytanie nr 16**

Czy w związku z terminem oczekiwania na konstrukcję stalową basenów ok 2 miesięcy ( producent niemiecki), zamawiający przewiduje wydłużenie terminu zakończenia inwestycji ?

**Odpowiedź: Ze względu na okres letni Zamawiający nie planuje wydłużenia terminu dostawy i uruchomienia basenów.**

**Powyższe informacje stają się częścią S.I.W.Z. zostają opublikowane na stronie internetowej, na której opublikowana jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia są dla Wykonawców wiążące.**

z up. BURMISTRZA

  
mgr Beata Kusiak-Stanińska  
Sekretarz Gminy

Dyrektor Wydziału Inwestycji  
i Rozwoju Gospodarczego

  
Mateusz Karwowski

INSPEKTOR  
d/s zamówień publicznych  
3  
mgr Marek Kucowski

