

Koluszki, dnia 07 lutego 2019 r.

Wyjaśnienia nr 2 do Specyfikacji  
Istotnych Warunków Zamówienia

Nr sprawy: GIZ 271. 3. (2). 2019

Dotyczy: przetargu nieograniczonego z dnia 11 lutego 2019 r. na realizację zadania pod nazwą „Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym poprzez kompleksową termomodernizację budynków z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluszki”.  
Ogłoszenie zostało opublikowane na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 22 stycznia 2019r. pod numerem 505878 - N – 2019.

Gmina Koluszki z siedzibą w Koluszkach przy ul.11 Listopada 65 informuje, że otrzymała zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które udziela następującej odpowiedzi:

#### **Pytanie 2**

**Budynek przy ul. 3 Maja 18**

a) Zestawienie stolarki okiennej: brak sposobu otwierania okien,

**Odpowiedź: Okno O1 powinno być rozwierne, a okna O2 uchylne.**

b) Zestawienie stolarki drzwiowej :

**Przewidywane są: 2 szt. drzwi D1, 2 szt. drzwi - D3, 1 szt. drzwi D4, 1 szt. drzwi D1 do mieszkania,**

c) Czy drzwi D2 oraz D3 mają mieć współczynnik 1,3 ?

**Odpowiedź: Drzwi D3 powinny mieć współczynnik 1,3 Wm<sup>2</sup>/K , drzwi D2 do nieogrzewanych komórek są bez wymogów współczynnikowych ciepła.**

d) Podane wymiary w drzwiach D3, D3w, D4 nie gwarantują zadanego wymiaru przeszklenia, czy przeszklenie ma być dostosowane do podanych wymiarów otworu drzwiowego w świetle?

**Odpowiedź : Przeszklenia drzwi mają być dostosowane do wymiarów otworu drzwiowego w świetle.**

#### **Pytanie 3**

**Budynek świetlicy w Regnach**

Zestawienie stolarki okiennej

a) Prosimy o podanie sposobu otwierania okien, oraz z jakiego materiału mają zostać wykonane okna?

**Odpowiedź : Okna mają być wykonane z PCV. Sposób otwierania okien będzie uzgodniony na etapie realizacji.**

b) Okno OK 1 ze względów technologicznych nie jest możliwe do wykonania, prosimy o podanie rozwiązania zastępczego.

**Odpowiedź : Dopuszczalna jest możliwość wstawienia w świetle tego otworu okiennego dwóch okien.**

**Pytanie 4**

**Budynek świetlicy w Galkowie Dużym**

Zestawienie stolarki okiennej

Prosimy o podanie sposobu otwierania okien oraz z jakiego materiału mają zostać wykonane okna

**Odpowiedź : Okna mają być wykonane z PCV. Sposób otwierania okien będzie uzgodniony na etapie realizacji.**

**Pytanie 5**

**Budynek w Koluszkach przy ul. Partyzantów 56.**

a) Zestawienie stolarki drzwiowej : prosimy o podanie informacji czy drzwi mają być przeszklone, czy pełne ?

**Odpowiedź : Zgodnie z zestawieniem stolarki drzwi mają być pełne.**

b) Prosimy o przekazanie rzutu dachu.

**Odpowiedź : Rzut dachu jest w projekcie branży elektrycznej ( instalacja odgromowa ).**

**Pytanie 6**

Prosimy o wyznaczenie wizji lokalnej na poszczególnych budynkach w celu sprawdzenia stanu istniejącego wewnątrz budynków.

**Odpowiedź: Wizja lokalna na poszczególnych budynkach możliwa jest np. w dniu 12 lutego 2019 roku w godzinach 8-12. Wykonawcy, którzy chcą dokonać takiej wizji lokalnej proszeni są o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Zastępcą Dyrektora Z.U.K. w Koluszkach – Panem Jackiem Łaszczykiem celem ustalenia konkretnej godziny.**

**Pytanie 7**

W związku z koniecznością wymiany części stropów oraz wyburzeń i wymurowania ścian wewnętrznych w budynkach przy ul. Dzieci Polskich 12 w Galkowie Dużym i przy ul. 3 Maja 18 w Koluszkach czy w/w budynki są zamieszkałe?

Jeśli w/w budynki są zamieszkałe, czy Zamawiający na czas prowadzenia prac przewiduje tymczasowe opuszczenie przez lokatorów swoich mieszkań ? W jakim terminie ?

**Odpowiedź: budynek przy ul. Dzieci Polskich 12 w Galkowie Dużym jest zamieszkały, ale w najbliższym czasie planowane jest stałe przeniesienie osoby tam zamieszkującej i na czas remontu budynek ten będzie niezamieszkały.**


**Budynek przy ul. 3 Maja 18 w Koluszkach jest zamieszkały i Zamawiający nie przewiduje tymczasowego opuszczenia przez lokatorów swoich mieszkań.**

**W związku z powyższym Gmina Koluszki informuje, że termin składania ofert przetargowych zostaje przesunięty i upływa w dniu 18 lutego 2019 r. o godzinie 09.30, a otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 lutego 2019 r. o godzinie 09.40.**


**Wadium w formie przelewu należy wnieść najpóźniej do dnia 18 lutego 2019 r. do godziny 09:30. Ważność pozostałych dokumentów załączonych do oferty przetargowej przyjmuje się licząc, że termin składania ofert upływa w dniu 18 lutego 2019 r. o godzinie 09:30.**


**Powyższe informacje stają się częścią S.I.W.Z. zostają opublikowane na stronie internetowej, na której opublikowana jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia są dla Wykonawców wiążące.**


Kierownik Wydziału Inwestycji  
i Gospodarczego

4.   
Mateusz Karwowski

z up. BURMISTRZA

  
mgr Beata Kusiak-Staniławska  
Sekretarz Gminy

2 INSPEKTOR  
dla zamówień publicznych  
  
mgr Marcin Borowiński

Stanowisko do spraw inwestycji  
  
mgr Inż. Michał Adamusiak