

Koluszki, dnia 10 kwietnia 2018 r.

Wyjaśnienia nr 1 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia

Nr sprawy: GIZ. 271. 39. (28). 2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego z dnia 16 kwietnia 2018 r. na wykonanie remontów nawierzchni dróg położonych na terenie Gminy Koluszki.
Ogłoszenie zostało opublikowane na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 30.03.2018 r. pod numerem 531855 - N – 2018.

Gmina Koluszki z siedzibą w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 65 informuje, że wpłynęły zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.

Jaką Kategorię Ruchu dla przebudowywanych dróg należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź: Należy przyjąć Kategorię Ruchu KR 1.

Pytanie 2.

Prosimy o udostępnienie profili przebudowywanych dróg ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje profilami dróg. Są to remonty dróg i należy zachować istniejącą niweletę.

Pytanie 3.

Prosimy o podanie odległości do miejsca składowania (odwozu) destruktu.

Odpowiedź: Należy przyjąć odwiezienie sfrezowanego destruktu na odległość do 10 km.

Destrukt jest własnością Zamawiającego i powinien być odwożony przez Wykonawcę na teren Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach.

Pytanie 4.


Czy należy uwzględnić w wycenie robót, przebudowę przepustów pod przebudowywanymi drogami?


Brak w przedmiarze.

Odpowiedź: W przypadku, gdy nie ma w przedmiarze robót ujętej przebudowy przepustów pod drogami, Wykonawca nie musi uwzględniać tych robót w wycenie oferty.

Powyższe informacje stają się częścią S.I.W.Z. zostają opublikowane na stronie internetowej, na której opublikowana jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia są dla Wykonawców wiążące.

Dyrektor Wydziału Inwestycji
i Rozwoju Gospodarczego


Mateusz Karwowski

INSPEKTOR
d/s zamówień publicznych

mgr Marek Berowski

z up. BURMISTRZA


mgr Beata Kuśniak-Stanisławska
Sekretarz Gminy