

USŁUGI KOMINIARSKIE

Ryszard Szylkiewicz

tel. kom. **0 606 876 762**

Łódź ul Zielna 19/24

Łódź, dnia 02.01.2017R

OPINIA

wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych

W REGNY ul. Główna nr 22 dotycząca

lokalu Świetlica.....

sporządzona została przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

RYSZARDA SZYLIKIEWICZA w celu

1. Wskazania miejsca podłączenia
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania

W związku, z czym stwierdza się, co następuje:

Palenisko kominek podłączone do przewodu kominowego o przekroju fi 200 ocieplony

Przewody kominowe wentylacyjne są drożne,

Podłączenia do kominów, kratki wentylacji grawitacyjnej podłączenia prawidłowe

Przebudować i otynkować kominy nad dachem.

W oparciu o Ustawę Prawo Budowlane z dn.07.07.1994r.(Dz.U.Nr89 poz.414), Ustawę o ochronie przeciwpożarowej z dn.27.08.1991r.(Dz.U.Nr81 poz.351) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dn.03.11.1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków(Dz.U.Nr.92 poz.460).

Protokół sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 dla usługobiorcy i 1 egz. dla a/a.

OPINIODAWCA

(uprawniony mistrz kominiarski)

Dnia.....Podpis.....

.....
(pieczęć i podpis)