

# USŁUGI KOMINIARSKIE

*Ryszard Szylkiewicz*

tel. kom. **0 606 876 762**

Łódź ul Zielna 19/24

---

Łódź, dnia 21.12.2016R

## OPINIA

### wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych

W BOROWA ul. Długa nr 164 dotycząca  
lokalu ..... Budynek OSP.....  
sporządzona została przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego  
RYSZARDA SZYLKIEWICZA w celu

1. Wskazania miejsca podłączenia
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania

W związku, z czym stwierdza się, co następuje:

Po sprawdzeniu przewodów kominowych oraz podłączeń stwierdza się;  
Przewody kominowe wentylacyjne są drożne, przekrój 14/14 oraz 20/14

Do przewodów kominowych podłączone są paleniska CO olejowe ,węglowe kuchenne o  
przekroju 30/30 wysokości 7m

Wyloty kominów bez zabezpieczeń przed zaciekaniem  
Głowice kominów do przebudowania

W oparciu o Ustawę Prawo Budowlane z dn.07.07.1994r.(Dz.U.Nr89 poz.414), Ustawę o  
ochronie przeciwpożarowej z dn.27.08.1991r.(Dz.U.Nr81 poz.351) oraz na ich podstawie  
wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra  
Spraw Wewnętrznych z dn.03.11.1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej  
budynków(Dz.U.Nr.92 poz.460).

Protokół sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 dla usługobiorcy i 1 egz. dla a/a.

**OPINIODAWCA**

(uprawniony mistrz kominiarski)

Dnia.....Podpis.....

.....  
(pieczęć i podpis)