



Koluszki, dnia 20 lipca 2018 r.

Wyjaśnienia nr 2 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia

GIZ 271. 80. (51). 2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę targowiska miejskiego w Koluszkach. Ogłoszenie zostało opublikowane na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 29 czerwca 2018 r. pod numerem 581214 - N - 2018.

Gmina Koluszki z siedzibą w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 65 informuje, wpłynęły zapytania techniczne do opracowanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi.

Pytanie 14

Proszę o podanie charakterystyki płyty z włóknami laminatu poliestrowego, montowanego pod poliwęglanem - specyfikacja techniczna oraz opis techniczny nie zawierają uszczegółowienia dla tego materiału.

Odpowiedź: Płyty z włóknami laminatu poliestrowego należy zastosować o parametrach NRO. Należy dobrać wymiary, grubość wg wytycznych danego producenta.

Pytanie 15

Jaki kolor blachy trapezowej (stanowiącej zadaszenie wiat) należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź Kolor do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji

Pytanie 16

Proszę o uściślenie przekrojów i materiału, z którego mają być wykonane elementy orynnowania dla wiat targowiska - rysunki projektowe, opis techniczny oraz przedmiar podają różne wartości.

Odpowiedź: Orynnowanie systemowe, blaszane, ocynkowane, powlekane obustronnie poliuretanem (system jednego producenta). Rynna dachowa fi 125 mm, rury spustowe fi 100 mm, elementy dobrać wg wytycznych producenta.

Pytanie 17

Czy ściek kanalizacyjny na placu targowym należy wykonać z kostki betonowej grubości 6 cm zgodnie z opisem technicznym, czy z prefabrykowanego elementu betonowego (poz. 330 i 340 przedmiaru robót)?

Odpowiedź: Ścieki na placu targowym należy wykonać z kostki betonowej 6 cm o szerokości 20 cm.

Pytanie 18

W projekcie budowy targowiska miejskiego wyznaczono teren szerokości 2,0 m wzdłuż obramowań pod urządzenie zieleni. Jaka część terenu objętego opracowaniem dotyczącym budowy drogi wewnętrznej ma być przeznaczona na urządzenie trawników?

Brak zapisu wyznaczającego ten teren powoduje, że do zagospodarowania pod tereny zielone (obsianie trawą) jest teren o powierzchni ok. 1500,0 m² (przedmiar podaje tylko 204 m²).

Odpowiedź: Wokół placu targowego zaprojektowano gruntowe pobocze szerokości 2,0 m z obsianiem trawą, pozostałą nieutwardzoną część terenu (w tym skarpy nasypów wykopów). Zgodnie z projektem należy uporządkować poprzez plantowanie, humusowanie i obsianie trawą o powierzchni ok. 1500 m².

Pytanie 19

W jakim celu na rysunku projektu zagospodarowania terenu branży drogowej (rysunek nr 2) widnieje teren o wymiarach 3,0 x 5,0 m utwardzony kostką betonową (z obramowaniem obrzeżem chodnikowym), skoro według projektu zagospodarowania terenu (rysunek nr 1) zaprojektowano w tym miejscu budynek sanitarny bezpośrednio obok wiaty nr 1?

Odpowiedź: Fragment utwardzenia o wymiarach 3,0 m x 5,0 m miał stanowić komunikację pieszą dla budynku sanitarnego, jednak w trakcie prowadzenia uzgodnień nastąpiło przeprojektowanie budynku sanitarnego i w związku z tym należy zaniechać wykonania w/w fragmentu utwardzenia.

Pytanie 20

Projekt oznakowania branży drogowej (rysunek nr 6) podaje, że linie wyznaczające stanowiska postojowe należy wykonać z kostki betonowej w kolorze szarym, a jednocześnie załącznik nr 1 przypisuje temu oznakowaniu malowanie cienkowsarstwowe - jak ostatecznie mają być wykonane te linie?


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca wyznaczył linię kostką betonową koloru szarego lub alternatywnie pomalował linie cienkowsarstwowo.


Informujemy, że termin składania ofert przetargowych upływa w dniu 27 lipca 2018 r. o godzinie 09.30, a otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 lipca 2018 r. o godzinie 09.40.

Wadium w formie przelewu należy wnieść najpóźniej do dnia 27 lipca 2018 r. do godziny 09:30. Ważność pozostałych dokumentów załączonych do oferty przetargowej przyjmuje się licząc, że termin składania ofert upływa w dniu 27 lipca 2018 r. o godzinie 09:30.

Powyższe informacje stają się częścią S.I.W.Z. zostają opublikowane na stronie internetowej, na której opublikowana jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia są dla Wykonawców wiążące.

z up. BURMISTRZA


mgr Beata Kusiak-Stanisławska
Sekretarz Gminy


INSPEKTOR
d/s zamówień publicznych
mgr Marek Borowiński