


# Szkic propozycji oświetlenia ulic Lesnej i Świerkowej w Koletniku



## Legenda:

- lampa sodowa 70W czynna na stupie linii napowietrznej n.n.
- do zaprojektowania stupy z lampami sodowymi 70W zasilane linia izolowana dwuprzewodowa.

W celu uporządkowania oświetlenia ulic Lesnej, Świerkowej dla mieszkańców przemieszczających się ul. Lesną proponuję zaprojektować budowę lamp sodowych 70W nr 1, 2, 3, 4 w ul. Lesnej zasilane linia dwuprzewodową izolowaną z linii napowietrznej n.n. w ul. Klonowej. Zeby dosięcć mieszkańcom odcińek ul. Lesnej w terenie prywatnym, proponuję zaprojektować lampy nr 5 skierowane ul. Lesnej zasilana linia dwuprzewodową izolowaną z linii napowietrznej n.n. w ul. Lesnej. W ul. Świerkowej proponuję zaprojektować lampy sodowe 70W

nr 6, 7, 8, zasilane linia dwuprzewodową izolowaną z linii napowietrznej n.n. w ul. Lesnej.

Ważni:

- 1) Czynna lampa sodowa 70W w ul. Lesnej ma wysokości ul. Świerkowej minne być wprześcienia poza ul. Świerkową.
- 2) Wg proponowane roboty oświetleniowe wymagany jest projekt techniczny.

INSPEKTOR NADZ. ROB. ELEKTRYCZNYCH  
 techn. Eugeniusz Jerzy Józwiak  
 UPRAWNIEN. A. B. D. nr 965/14.M  
 w specjalności instalacji  
 i urządzeń elektrycznych  
 CZŁONEK L.O.I.I.B. nr 917/2002  
 tel. 505 02 01

*E. Nowak*

29.09.17.

UL. KLONOWA