

Koluszki, dnia 03 marca 2017 r.

Wyjaśnienia nr 2 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia

Nr sprawy: GIZ 271. 10. (10) 2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego z dnia 09 marca 2016 r. na budowę nowego budynku żłobka w Koluszkach.
Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu w dniu 21 lutego 2017 r. pod numerem 29400 - 2017.

Gmina Koluszki z siedzibą w Koluszkach przy ul.11 Listopada 65 informuje, że otrzymała zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy zapis z projektu architektonicznego dotyczący zakończenia ścian fundamentowych wieńcem w poziomie + 0,3 (powtarzający się również przy opisie izolacji ścian fundamentowych) jest błędny, bo nie można w projekcie konstrukcyjnym, ani na żadnym rysunku przekroju budynku potwierdzić tej informacji.

Odpowiedź: Ściany fundamentowe należy murować z bloczków betonowych do poziomu ok. 30 cm ponad przylegający teren (zgodnie z rysunkiem nr PB/KB.02 projektu konstrukcji), ale nie są kończone wieńcem.

Pytanie 2

Czy do izolacji fundamentów czy ścian fundamentowych (o której mowa w pkt 1) można użyć zgodnie z opisem specyfikacji emulsji bitumicznych głęboko penetrujących typu Disprobit lub Dysperbit?

Odpowiedź: Tak. Do izolacji fundamentów czy ścian fundamentowych można użyć emulsji bitumicznych głęboko penetrujących.

Pytanie 3

Czy Urząd Gminy ma zgodę jako właściciel terenu przyszłej inwestycji na wycinkę drzew ujętej w projekcie zagospodarowania terenu?

Odpowiedź: Zgoda na wycinkę jest w trakcie uzyskiwania.


Pytanie 4

Czy istnieje możliwość przekazania lub zamieszczenia na stronie Zamawiającego przedmiarów w formie elektronicznej – z rozszerzeniem ATH.?

Odpowiedź: Nie Zamawiający nie dysponuje przedmiarami w wersji edytowalnej.

Powyższe informacje stają się częścią S.I.W.Z. zostają opublikowane na stronie internetowej, na której opublikowana jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia są dla Wykonawców wiążące.

z up. BURMISTRZA


mgr Beata Kusiak
Sekretarz Gminy

INSPEKTOR
działania publicznego
1
mgr Marek Borowiński

AB