



Znak sprawy: GIZ.271.5.(4).1.2015.JRP.DTIRZP

## WYKONAWCY

## UCZESTNICZĄCY W POSTĘPOWANIU

*Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w osiedlu Łódzkie I w Koluszkach – etap V realizowanego w ramach Projektu Nr POIS.01.01.00-00-59/13 Uporządkowanie gospodarki wodno -ściekowej na terenie aglomeracji Koluszki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno -ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I - „Gospodarka wodno -ściekowa” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013*

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 ze zm.) zamawiający udziela wyjaśnień na pytania zadane przez wykonawców:

### Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie sieci wodociągowej metodą przewiertu sterowanego z zastosowaniem rury warstwowej PEHD RC?

**Odpowiedź: Nie**

### Pytanie nr 2

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie sieci oraz przyłączy kanalizacyjnych metodą przewiertu sterowanego z zastosowaniem rury warstwowej PEHD RC?

**Odpowiedź: Nie**

### Pytanie nr 3

Zamawiający w pkt. 4 podpunkt a w SIWZ tj. odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych wymaga warstwy wiążącej 20 cm natomiast w przedmiarze robót sanitarnych 4 cm. Którą grubość przyjąć do wyliczenia ceny?

**Odpowiedź:** Należy przyjąć grubość z przedmiaru robót sanitarnych tj. 4 cm.

### Pytanie nr 4

Czy zamawiający wymaga kosztorysu uproszczonego czy szczegółowego?

**Odpowiedź:**

Na etapie składania ofert zamawiający wymaga kosztorysów ofertowych uproszczonych.




**INFRASTRUKTURA  
I ŚRODOWISKO**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



Natomiast przed zawarciem umowy wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany będzie do przedłożenia zamawiającemu przed podpisaniem umowy kosztorysów opracowanych metodą szczegółową, zgodnie z zapisami SIWZ w pkt. XIV pkt.5.

Powyższe informacje stają się częścią SIWZ, zostają opublikowane na stronie internetowej, na której opublikowana jest specyfikacja i są dla wykonawców wiążące.

PEŁNOMOCNIK  
ds. realizacji projektu MAO  
  
Waldemar Chwał

