

Koluszki, dnia 04 lipca 2018 r.

Wyjaśnienia nr 1 do zaproszenia
do składania ofert

Nr sprawy: GII.271.84.2018

dotyczy: *zaproszenia do składania ofert na przygotowanie koncepcji programowo – przestrzennej budowy wiaduktu nad torami kolejowymi pomiędzy wschodnią i zachodnią stroną Koluszek*

Gmina Koluszki z siedzibą w Koluszkach przy ul. 11 listopada 65 informuje, że otrzymała zapytania, na które udziela następujących odpowiedzi:

1. Prosimy o wyjaśnienie czy rozwiązanie projektowe musi polegać na budowie wiaduktu nad torami. Czy Zamawiający dopuszcza przedstawienie rozwiązania koncepcyjnego budowy przejścia pod torami jako wariantu nr 2 projektu koncepcyjnego. Nowe standardy PKP dotyczące skrajni zwiększyły wymagania jej dotyczące. Obecnie normatywna skrajnia dla nowych obiektów nad torami to 6,9 m. Spowoduje to wyniesienie trasy drogowej na wysokość około 10 m nad terenem, co będzie miało istotny wpływ na obszar inwestycji, klimat akustyczny oraz stworzy istotną barierę przestrzenną i krajobrazową.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przedstawienie rozwiązania koncepcyjnego budowy przejścia pod torami jako wariantu nr 2 projektu koncepcyjnego.

2. Opis lokalizacji przejścia drogowego nie jest bliżej określony. Czy Zamawiający prowadził dialog z PKP PLK w celu określenia preferowanej lokalizacji?

Odpowiedź: Na chwilę obecną zamawiający nie konsultował lokalizacji z PKP PLK. Preferowane przez Zamawiającego lokalizacje wskazano na załączniku graficznym.

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej edytowalne wersje formularza ofertowego wraz z załącznikami.

z up. BURMISTRZA

Mateusz Karwowski
Dyrektor Wydziału Inwestycji
i Rozwoju Gospodarczego