



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Koluszki, dnia 06 marca 2018 r.

Wyjaśnienia nr 2 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia

GIZ 271. 23. (17). 2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą „Odnawialne źródła energii szansą rozwoju gminy Koluszki”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało wysłane do publikacji w dniu 16 lutego 2018 roku i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 17 lutego 2018 roku pod numerem 2018 / S 034-074993.

Gmina Koluszki z siedzibą w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 65 informuje, że otrzymała zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie lub usunięcie zapisu związanego z koniecznością stosowania wyłącznika p. poz. Stosowane inwertery sieciowe posiadają zabezpieczenie, które w przypadku zaniku zasilania blokują pracę instalacji. Z tego względu wyżej wymienione wymaganie jest zdublowaniem zabezpieczenia, które jest realizowane przez inwerter.

Odpowiedź: Jeżeli inwerter posiada wbudowany rozłącznik DC, oraz w przypadku zaniku napięcia AC cała instalacja sama się wyłącza, nie ma potrzeby montowania dodatkowego wyłącznika p.poz.

Pytanie 2

Prosimy o wyjaśnienie związane z zastosowaniem układu pomiarowego. Zastosowane zapisy nie są w tym zakresie jasne. Czy oprócz układu pomiarowo - rozliczeniowego, montowanego przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, należy stosować dodatkowy licznik? Pomiar produkowanej energii jest realizowany przez sam inwerter a dodatkowy element niepotrzebnie podniesie cenę całego systemu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga montażu dodatkowego układu pomiarowo – rozliczeniowego.

Pytanie 3

Prosimy o wyjaśnienie kwestii związanych z minimalnymi parametrami inwerterów. W ramach PFU istnieje rozróżnienie wymagań dla instalacji poniżej 3,1 kW oraz dla instalacji między 2 a 5 kW.

Proszę o informację, którymi wymaganiami należy się kierować w przypadku instalacji o mocy 3 kW ?

Odpowiedź: Dla instalacji jednofazowych należy zastosować falownik spełniający wymagania instalacji do 3.1 kW, natomiast dla instalacji trójfazowych należy zastosować falownik spełniających wymagania instalacji od 2 kW do 5 kW.

Pytanie 4

Z tabeli – „zestawienie do pfu” wynika, że część obiektów pokrytych jest dachem z eternitu. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający we własnym zakresie wymieni pokrycie dachu wraz z utylizacją starego materiału.

Odpowiedź: Wymiana eternitu na dachu jest po stronie mieszkańców (właścicieli) poszczególnych budynków.

Jednocześnie Zamawiający rozszerza możliwości „Dopuszczalnych przypadków zmian postanowień zawartej umowy” i dopisuje w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale XXIII, w ustępie 2, punkt 10, oraz w projekcie umowy w §14 w ustępie 2, punkt 10 o następującym brzmieniu:

10) w przypadku, gdy Właściciel danej nieruchomości (osoba fizyczna), na której montowane ma być urządzenie przed montażem powiadomi pisemnie Gminę Koluszki, że zrezygnuje z montażu lub ewentualnie montaż: zestawów fotowoltaicznych, kotłów na biomasę lub paneli fotowoltaicznych z przyczyn technicznych nie będzie możliwy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca montażu tego urządzenia i zleci Wykonawcy zamontowanie urządzenia u innego właściciela (osoby fizycznej), pod warunkiem zachowania tych samych: parametrów urządzenia oraz warunków montażu. Jednocześnie strony uzgadniają, że dokonana zmiana nie może prowadzić do zmiany zaoferowanej przez Wykonawcę ceny.


Powyższe informacje stają się częścią S.I.W.Z. zostają opublikowane na stronie internetowej, na której opublikowana jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia są dla Wykonawców wiążące.

z up. BURMISTRZA




mgr Beata Kuśiak-Stanisławska
Sekretarz Gminy


Dyrektor Wydziału Inwestycji
i Rozwoju Gospodarczego


Mateusz Karwowski

INSPEKTOR
c/s zamówień publicznych


mgr Waldemar Górecki

Stanowisko ds. Dotacji


mgr Magdalena Piechut