

Koluszki, dnia 26 kwietnia 2016 r.

Wyjaśnienia nr 1 do Zaproszenia
do składania ofert

Nr sprawy: GIZ 271.34. (27). 2016

Dotyczy: postępowania z dnia 29 kwietnia 2016 roku na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Odlewniczej i Żelaznej w Koluszkach.

Gmina Koluszki z siedzibą w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 65 informuje, że otrzymała zapytania, na które udziela odpowiedzi.

1) Prosimy o przedstawienie harmonogramu prac projektowych jaki przewidział Zamawiający z którego wynikałoby, że w terminie od podpisania umowy do 31.08.2016 możliwe jest wykonanie zamówienia przedstawionego w paragrafie 2 wzoru umowy uwzględniając czas na wykonanie mapy dc proj., opracowanie karty informacyjnej i uzyskanie prawomocnej decyzji środowiskowej, wykonanie projektu (w tym pozyskanie warunków i otrzymanie uzgodnień oraz decyzji), uzyskanie pozwolenia na budowę?

Odpowiedź: Wykonawca ma 4 miesiące na wykonanie zamówienia. Jest to niewątpliwie krótki termin, który wymaga dużego zaangażowania Projektanta i realizacji dokumentacji bez zbędnej zwłoki. Przyjęty termin podyktowany jest możliwością ubiegania się przez Gminę Koluszki o dofinansowanie realizacji tego zadania ze źródeł zewnętrznych.

2) Jaki jest zakres przebudowy sieci 15 kV przy ul. Odlewniczej? Czy jest to linia napowietrzna czy doziemna?

Odpowiedź: Aktualnie jest to linia naziemna na odcinku od ul. Srebrnej do ul. Złotej. Przebudowa linii 15 kV będzie polegała na jej skablowaniu.

3) Czy wg wiedzy Zamawiającego układ wysokościowy ulic objętych projektem odwodnienia umożliwia zaprojektowanie odwodnienia poprzez sprowadzenie wód ul. Budowlanych do istn. kanału w ul. 11 go Listopada?

Odpowiedź: Projektant zobowiązany jest opracować koncepcję odprowadzenia wód deszczowych do istniejącego kanału w ul.11 Listopada. Zamawiający nie dysponuje danymi dotyczącymi układu wysokościowego ulic.


4) Jaki jest zakres przebudowy wodociągu?

Odpowiedź: Przebudowa wodociągu będzie polegała na przesunięciu sieci wodociągu na całym odcinku ulicy Odlewniczej i Pięknej w Koluszkach.

Powyższe informacje zostają opublikowane na stronie internetowej, na której opublikowane jest Zaproszenie do składania ofert i są dla Wykonawców wiążące.

INSPEKTOR
d/s zamówień publicznych
mgr Marek Gorowiński

up. BURMISTRZA



mgr Beata Kusiak
Sekretarz Gminy