



### Wyjaśnienia nr 1

dotyczące zapytania ofertowego na „Opracowanie dokumentacji projektorowej i pełnienie nadzoru autorskiego na budowę wentylacji mechanicznej z zastosowaniem systemu chłodzenia w budynku administracyjno - biurowym Urzędu Miejskiego w Koluszkach”:

#### **1. Co rozumie się pod pojęciem systemu chłodzenia?**

*Pod pojęciem chłodzenia rozumie się zaprojektowanie systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z klimatyzacją w budynku Urzędu Miejskiego w Koluszkach.*

#### **2. Czy wentylowane będą w sposób mechaniczny wszystkie załączone kondygnacje budynku z zachowaniem funkcji ( np. wyodrębnione archiwum)?**


*W zakres opracowania wchodzi wszystkie kondygnacje nadziemne budynku z wyłączeniem pomieszczeń w których nie występuje czasowe przebywanie ludzi.*

#### **3. Czy w zakres zagadnienia wchodzić będzie potencjalna zmiana źródła ciepła i przebudowa instalacji CO?**

*Przy opracowaniu dokumentacji projektowej należy wziąć pod uwagę dostosowanie istniejących instalacji wewnętrznych do zaprojektowanego rozwiązania.*

#### **4. Czy w zakres zagadnienia wchodzić będzie wykonanie instalacji elektrycznej?**

*W zakres opracowania będzie wchodziło wykonanie dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej niezbędnej do zasilania urządzeń. W najbliższym czasie planowane jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Urzędu Miejskiego.*

z up. BURMISTRZA  
  
Mateusz Karwowski  
Dyrektor Wydziału Inwestycji  
i Rozwoju Gospodarczego

Urząd Miejski w Koluszkach

ul. 11 Listopada 65  
95-040 Koluszki  
um@koluszki.pl  
www.koluszki.pl

tel.: 44 725 67 00, 10  
fax: 44 714 58 15  
NIP- 728 - 24 - 71 - 753  
REGON - 590648362

Stanowisko do spraw inwestycji

  
mgr inż. Michał Adamusiak

